

Vilkår for henvendelser om tilslutning af udstykninger

Screeningsfase

TREFOR El-net besvarer konkrete kundehenvendelser indenfor 15 arbejdsdage. En konkret henvendelse indeholder, som minimum, nedenstående beskrevet nødvendige dokumentation. Alle henvendelser sendes til trefor@trefor.dk.

Teknisk afklaring

TREFOR El-nets behandlingstid, inden ledningsejermødet, vil typisk være 6 uger.

Behandlingen påbegyndes tidligst ved modtagelse af nedenstående dokumentation.

Nødvendig dokumentation (leveres af bygherre)

- Projektbeskrivelse
- Facade- og principtegninger
- Opgørelse over antal af boligenheder (anvendelse og størrelse)
- Adresseliste
- Kortmateriale og situationsplan som DWG-fil i UTM32-format
- Foreløbig/forventelig detailtidsplan
- Bygherreoplysninger(udstykkers) eks. firmanavn, CVR-nummer, faktureringsadresse, kontaktperson, etc.
- Indkaldelse til koordinerende ledningsejermøde for alle relevante ledningsejere (skal ske med minimum 6 ugers varsel)
- Informationer for eventuelle rådgivere og øvrige aktører i projektet/pladsen
- Dokumentation for vedtaget lokalplan og bevilget byggetilladelse for projektet

NB! Behandling påbegyndes tidligst ved modtagelse fyldestgørende dokumentation.

Etableringsfase

- Indkaldelse til opstartsmøde vedrørende gravearbejdet skal sendes minimum 14 dage før gravearbejdet igangsættes. Graveentreprenør, pladsentreprenør og alle bløde ledningsejere deltager.
- Vær specielt opmærksom på at der først kan bestilles måleropsætning, når der er spænding på stikledningerne, tilslutningsbidraget er betalt og der er valgt en elleverandør.
- Der tages forbehold for opkrævning af ekstra omkostninger hos bygherre, hvis det viser sig at opgravet jord er forurennet eller på anden måde ikke kan genanvendes til indbygning og sikring af kabelanlægget.
- Bygherre skal anvise egnet oplagsplads for overskudsjord i byggemodningen.
- Bygherre eller dennes rådgiver skal forud for opstart af etableringsarbejdet sikre alle nødvendige myndighedstilladelser som for eksempel brand, kommune og fredning.
- Bygherre forestår og afholder alle udgifter til nedlægning af underføringsrør under befæstede arealer før disse etableres. Udførelsen koordineres med ledningsejerne. Rør leveres af ledningsejer.

- Opførelse af en eventuel ny station sker vederlagsfrit på et areal, som stilles til rådighed af ejer/bygherre. Der udbetales engangserstatning med udgangspunkt i Landsaftale for landbrugsjord. Bygherre sørger, forud for etableringen, for rydning, klargøring, planering til færdig terrænkote samt etablering af en blivende kørefast vej til etableringsområdet.
- Såfremt anlægsarbejdet udføres udenfor normal arbejdstid, under ugunstige vejrforhold, i vinterperioden (med deraf følgende vinterforanstaltninger), i områder med højt/forhøjet grundvandsspejl, etc., så opkræves alle ekstraomkostningerne hos bygherre.
- Hvis ovenstående nævnte kriterier samt tilbudsbrevets kriterier for arbejdets udførelse ikke er indfriet (eksempelvis rydning, planering, koordinering i henhold til tidsplan) vil bygherre blive opkrævet ledningsejerens deraf følgende ekstraomkostninger. Etableringsarbejdet stilles i bero indtil der er truffet endelig aftale omkring ekstraomkostningerne.
- Det indbyggede materiel, anlæg og jordarbejde henstår for kundens ansvar i byggeperioden og udbedring af skader vil ske for dennes regning.
- Installationerne tilmeldes af den valgte el-installatør, som arrangerer måleropsætning, når installationerne er klar til dette. Der skal være spænding på målerklemrækken, betalt tilslutningsbidrag og valgt en elleverandør.